Numer sprawy: PZD-ZP.261.7.2020

Nowy Targ, 18 marca 2020 r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Trute i Lasek

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Trute i Lasek w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 18 marca 2020 r.

PYTANIE NR 1
W przedmiotowym projekcie Projektant nie podaje w przekrojach poprzecznych DP 1661K położenia wysokościowego sieci teletechnicznej. Proszę o udzielenie informacji czy Inwestor posiada aktualne warunki Zarządcy sieci oraz czy w ofercie należy ująć koszty związane z zabezpieczeniem/przebudową sieci TT?
W szczególności przy kolizjach z nowobudowanym chodnikiem, umocnieniem dna wylotu W1 oraz zjazdach w km 0+269,30 i 0+417,30 strona L.
Odpowiedź:
Projektant nie przewiduje żadnej kolizji z siecią teletechniczną. Należy uwzględnić regulacje wysokościową ze studzienek teletechnicznych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik