Nowy Sącz, 07-06-2021

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.4210.154.2021.EC

O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.),

zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 07.06.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.154.2021.EC udzielająca Spółce Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27 pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody pot. pot. Kiczorka w km 4+956 (współrzędne geodezyjne: X = 5489643.23, Y = 7397524.71) linii kablowej SN 15kV, w rurze ochronnej SRSg o średnicy Ø160 [mm] i długości ok. 48 [m], pod dnem potoku na głębokości min. 1,50 [m] i długości ok. 20 [m], metodą przewiertu sterowanego, na działkach ewid. nr 1751/1, 917, 2172 w m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka;
2. Prowadzenie przez wody pot. Kiczorka w km 6+908 (współrzędne geodezyjne: X = 5490513.61, Y = 7396150.54) linii kablowej SN 15kV, w rurze ochronnej SRSg o średnicy Ø160 [mm] i długości ok. 54 [m], pod dnem potoku na głębokości min. 1,50 [m] i długości ok. 11 [m], metodą przewiertu sterowanego, na działkach ewid. nr 1013, 1014, 917, 2008, 2009 w m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka;
3. Prowadzenie przez wody pot. Kuligowskiego w km 0+696 (współrzędne geodezyjne: X = 5490026.17, Y = 7397545.20) linii kablowej SN 15kV, w rurze ochronnej SRSg o średnicy Ø160 [mm] i długości ok. 20 [m], pod dnem potoku na głębokości min. 1,50 [m] i długości ok. 20 [m], metodą przewiertu sterowanego, na działkach ewid. na działkach ewid. nr 1310, 1309, 78, 1308 w m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka;

w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji: GPZ Jabłonka p.5 linia Lipnica- Etap 7 (odcinek I-J)".

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 8^{00} – 14^{00}).

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.

Tomasz Marek Bukowiec

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Marek Bukowiec
Data: 2021.06.07 15:49:43 +02'00'

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
(-)
Tomasz Bukowiec
Główny Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Rozdzielnik do obwieszczenia do sprawy KR.ZUZ.3.4210.154.2021.EC

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (ePUAP)
   34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
2. Urząd Gminy Lipnica Wielka (ePUAP)
   34-483 Lipnica Wielka 518
3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Nadzoru Wodnego Nowy Targ/BIP
4. ZUZ a/a