


Moduł	Nazwa obwodu
01	Zasilanie systemu detekcji gazu GAZEX
02	Oświetlenie w pom. nieużytkowym
03	Oświetlenie w pom. 4.02
04	Wskaźnik faz
05	Rezerwa
06	Gniazda w pom. 4.02 ogólne
07	Gniazda w pom. 4.02 do pomp C.W.U.
08	Gniazda w pom. 4.02 do sterownika piecy
09	Gniazda w opm. 4.02 do pomp C.O.
10	Wypust w kotłowni pom. 4.02 zakończony puszką - L1
11	Wypust w kotłowni pom. 4.02 zakończony puszką - L2
12	Wypust w kotłowni pom. 4.02 zakończony puszką - L3
13	Gniazda w pom. nieużytkowym
14	Wskaźnik faz
15	Wyłącznik różnicowo-prądowy - L3 Zasilanie z rozdzielni RG - L3
16	Wyłącznik różnicowo-prądowy - L2 Zasilanie z rozdzielni RG - L2
17	Wyłącznik różnicowo-prądowy - L1 Zasilanie z rozdzielni RG - L1
18	Wyłącznik różnicowo-prądowy - N Zasilanie z rozdzielni RG - N



**PROJEKTY, NADZORY, WYKONAWSTWO
ELEKTRYCZNE mgr inż. Marcin Janocha**

34-720 CHABÓWKA 86
tel.: 506-206-051, mail: pnw.marcinjanocha@gmail.com

<u>Inwestor:</u>	Powiat Nowotarski ul. Bolesława Wstydlivego 14 34-400 Nowy Targ				
<u>Temat rysunku:</u>	SCHEMAT TABLICY KOTŁOWNI TBK				
<u>Adres:</u>	Nowy Targ, dz. ewid. nr 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1.				
<u>Obiekt:</u>	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu				
<u>Projektant:</u>	mgr inż. MARCIN JANOCHA UPR. NR MAP/0050/PWOE/10			<u>Podpis:</u>	
<u>Sprawdzający:</u>	mgr inż. MAREK FAŁTA UPR. NR PDK/0193/PWOE/06			<u>Podpis:</u>	
<u>Nr rysunku:</u>	E-21	<u>Data:</u>	Lipiec 2016r.	<u>Skala:</u>	